

Córdoba 27 de enero de 2022

Para: Dirección de compras y contrataciones

REF: EXP.022.519/2022

OBRA: “EJECUCIÓN DE REJAS PERIMETRALES – PLAZA URQUIZA.”

## NOTA ACLARATORIA N°1

Se adjunta las respuestas solicitadas por la empresa **SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES** a través del memorándum 543-543-000001/2022 de la **Subasta Electrónica N° 2022/000016 Fecha 02/02/2022 – 12:00 a 14:00 hs.**

Respuestas:

- 1) Deberá remitirse al Pliego de Especificaciones Técnicas, al punto N° 4 y con respecto a los insertos al punto N° 5.3 y detalle en plano.
- 2) Deberá remitirse al Pliego de Especificaciones Técnicas, “*El contratista deberá presentar cálculos definitivos...*” punto N° 4.
- 3) Respecto a las profundidades de los mismos se verificaran en obra en conjunto con la inspección y las ingenierías de detalles presentadas por la contratista.
- 4) La medida correcta del diámetro de la reja es de 5/8” c/12 cm. Remitirse al Pliego de Especificaciones Técnicas al punto N° 5.1.
- 5) La Contratista deberá proponer dentro de las ingenierías de detalles, la terminación metálica que luego será aprobada por la inspección.
- 6) La altura es correcta, y el T2 se desarrolla sobre el cantero.
- 7) El color de la reja será gris plomo, a definir posteriormente por la inspección previo a la presentación de una muestra.
- 8) Deberá remitirse a Pliego de Especificaciones Técnicas a los puntos N° 2 y 3.

Atte,