


NOTA: Se deberá hacer verificación en Obra mediante inspección y sondeos para proyecto ejecutivo



REFERENCIAS

	CAÑERÍA EXISTENTE		RAMAL SIMPLE
	CAÑERÍA EXISTENTE A ANULAR		VÁLVULA
	CAÑERÍA A INSTALAR		VÁLVULA DE AIRE
			TAPÓN
			HIDRANTE
			TOMA PARA MOTOBOMBA
			CÁMARA DE DESAGÜE
			PUNTO MED. DE PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAÑERÍA PROYECTADA
 LA CAÑERÍA A INSTALAR SERÁ DE PVC CL 10 CON JUNTA ELÁSTICA
 LAS VÁLVULAS SON TIPO EURO 20
 LOS ACCESORIOS SON DE PVC CL 10 INYECTADOS
 NOMENCLATURA CATASTRAL: D. 28 - Z. 13 - M. 001 - P. 053
 LA TAPADA ES DE 1.00 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA.
 CONEXIONES PeAD 25 mm CANTIDAD:
 CANTIDAD DE MEDIDORES: 0
 CANTIDAD DE VÁLVULAS: ø80: ø150: ø200: 3
 CANTIDAD DE HIDRANTES:
 CANTIDAD DE DESAGÜES:
 CANTIDAD DE MOTOBOMBAS:
 CANTIDAD DE LOTES:

CAÑERÍA ø 160 mm	mts.
CAÑERÍA ø 225 mm	85.00 mts.
TOTAL	85.00 mts.

Proyectista	Empresa Contratista	Comitente/Costeante
Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Profesional: Ing. - Matrícula: 4525/X Teléfono: 351 4285600 - Int: 1800 Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120- 8º Piso	Nombre y Apellido: En Caracter de: Dirección:	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA SECRETARÍA DESARROLLO URBANO DIRECC. GENERAL DE UNIDAD OPERATIVA EJECUTORA AGUA POTABLE Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Director Gral. Unidad Ejecutora Agua Potable DNI Nº: 16.013.902 - Teléfono: 351 -4285600 - Int. 1800 Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120- 8º Piso
Visado: Nombre: Cargo:		PLANO DE : PROYECTO OBRA REEMPLAZO CAÑERÍA ADUCCION E IMPULSION BARRIO S.E.P. OBRA OPCT Decreto 529/94
Antecedente:	Fecha: Octubre 2021	Plano N°: 1

PNAL. MIGUEL PABLO BORGARELLO